检验检测机构
资质认定证书附表

26132125L001

检验检测机构名称：福建省亿力建设工程有限公司

批准日期：2026 年 9 月 9 日

有效期至：2032 年 9 月 8 日

批准部门：中国（福建）自由贸易试验区福州片区管理委员会

国家认证认可监督管理委员会制

注 意 事 项

1. 本附表分两部分，第一部分是经资质认定部门批准的授权签字人及其授权签字范围，第二部分是经资质认定部门批准检验检测的能力范围。

2. 取得资质认定证书的检验检测机构，向社会出具具有证明作用的数据和结果时，必须在本附表所限定的检验检测的能力范围内出具检验检测报告或证书，并在报告或者书中正确使用 CMA 标志。

3. 本附表无批准部门骑缝章无效。

4. 本附表页码必须连续编号，每页右上方注明：第 X 页共 X 页。

一、批准的福建省亿力建设工程有限公司授权签字人及领域表

资质认定证书编号：26132125L001　　第 1 页，共 3 页

地址：福建省福州市仓山区建新镇西三环路 19 号仓山智能产业园项目 D5 号楼 1 层 17-07B 单元

序号	姓名	职务/职称	批准的授权签字领域	备注
1	陈抒展	最高管理者/ 高级工程师	本次资质认定批准的全部检验检测项目	

本页以下空白

二、批准的福建省亿力建设工程有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：26132125L001　　第 2 页，共 3 页

地址：福建省福州市仓山区建新镇西三环路 19 号仓山智能产业园项目 D5 号楼 1 层 17-07B 单元

能力代码	类别/对象	检验项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
1001001 0001	安全绳	静态力学性能测试	《坠落防护　安全绳》GB 24543-2009		
1001001 0002	速差自控器	收缩性能测试	《坠落防护　速差自控器》GB 24544-2023		
1001001 0003	自锁器	整体静态性能	《坠落防护　带柔性导轨的自锁器》GB 24537-2025		
1001001 0004	缓冲器	静态负荷	《坠落防护　缓冲器》GB/T 24538-2009		
1001001 0005	绝缘绳	预防性试验	《带电作业用绝缘绳索类工具》DL/T 779-2021		
1001001 0006	滑车	放线滑车载荷试验	《架空输电线路放线滑车》DL/T371-2019		
1001001 0007	快装脚手架	强度试验	《电力登高作业及防护器具技术要求第 4 部分:复合材料快装脚手架》DL/T1209.4-2023		
1001002 0008	检修平台	强度试验	《电力登高作业及防护器具技术要求第 2 部分:拆卸型检修平台》DL/T1209.2-2023		
1001001 0009	网套连接器	额定载荷试验	《架空输电线路网套连接器》DL/T2538-2022		
1001001 0010	旋转连接器	载荷性能试验	《架空输电线路旋转连接器》DL/T1310-2022		
1001001 0011	卡线器	额定载荷试验	《架空输电线路施工卡线器》DL/T2131-2020		
1001003 0012	电力金具	握力试验	《电力金具通用技术条件》GB/T 2314-2008	只测 500kN 及以下，长度不大于 12m	
1001001 0013	电力金具	握力试验	《电力金具试验方法 第 1 部分：机械试验》GB/T 2317.1-2008	只测 500kN 及以下，长度不大于 12m	
1001001 0014	绝缘垫	交流耐压试验	《带电作业用绝缘垫》DL/T853-2015		
1001002 0015	绝缘操作杆	电气试验	《带电作业用绝缘操作杆工具附件》DL/T2472-2021	只测 220kV 及以下	
1001002 0016	登高板	登高板静态性能试验	《电杆用登高板》DL/T1643-2016		
1001002 0017	电容型验电器	启动电压试验	《电容型验电器》DL/T740-2014		
1001003 0018	绝缘手套	交流耐压试验	《带电作业用绝缘手套》GB/T17622-2008		
1001002 0019	登杆脚扣	脚扣静态性能试验	《环形混凝土电杆用脚扣》DL/T1642-2016		

二、批准的福建省亿力建设工程有限公司检验检测的能力范围

资质认定证书编号：26132125L001

地址：福建省福州市仓山区建新镇西三环路 19 号仓山智能产业园项目 D5 号楼 1 层 17-07B 单元

能力代码	类别/对象	检验项目/参数	依据的标准（方法）名称及编号（含年号）	限制范围	备注
1001002 0020	个人保安线	成组直流电阻试验	《电力用个人保安线通用技术条件》DL/T2616-2023		
1001002 0021	安全带	安全带性能测试	《坠落防护安全带》GB6095-2021		

以下空白